

QUESTIONAMENTO I

Referente ao Edital Concorrência 035/2024 -GIN

A Comissão Permanente de Licitação torna público para efeitos legais o seguinte comunicado, referente ao processo licitatório do Edital cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO SESC LER TIJUCAS**.

Questionamentos feitos por e-mail.

Empresa interessada no certame supracitado apresenta os seguintes questionamentos:

Questionamento 01: “Os itens 2.5.1.2.2.2, 2.5.1.2.2.1 e 2.5.3.3.1 referentes a eletrocalhas e perfilados não mencionam a espessura da chapa de alumínio na planilha, memorial ou projeto. Para orçamento mais acurado, gostaria de solicitar estas especificações.”

Resposta Questionamento 01: Considerar:

2.5.1.2.2.2 - Perfilado Perfurado Simples 38x38mm, chapa 22;

2.5.1.2.2.1 - Eletrocalha Metálica Perfurada 50x50x3000mm (ref. Valemam ou equivalente);

2.5.3.3.1 - Eletrocalha Perfurada Tipo "U" 100x50mm Chapa 20 NBR6323.

Florianópolis, 04 de julho de 2024.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO